

Załącznik Z02- Bilans mocy punktów dystrybucyjnych

Punkt dystrybucyjny: **GPD Podtrybuny**

Wypożyczenie :

obwód zasilania buforowego

I.p.	Nazwa	Typ	Ilość	Moc	Pobór mocy	
1	Przełącznik sieciowy	typ 2	1	484	484	W
2	Zespół rejestratora cyfrowego		1	460	460	W
3	Macierz dyskowa	typ 1	1	300	300	W
4	Macierz dyskowa	typ 2	1	50	50	W
					1294	W

Dobry zasilacz: 1300,00 W typ 1

Wymagany czas zasilania: 5,00 min

Zapotrzebowanie: 2,81 Ah

Czas ładowania akumulatorów: 9,00 h

Min. prąd ładowania
akumulatorów: 0,31 A

UWAGI:

Przyjęto maksymalne możliwe obciążenie