

Wyjaśnienia treści SIWZ

Uczestnicy postępowania

Informacja dla wykonawców biorących udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Wykonanie robót budowlanych w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu**”

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że od Wykonawcy wpłynęły niżej wymienione zapytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi następującej treści:

1) W przedmiarze robót nie ma sprecyzowanych wymagań (parametrów/firmy/modelu) dla białego montażu, tj. dla baterii umywalkowych, natryskowych, misek ustępowych, umywalk, odpływów liniowych, grzejników). Proszę o informację jakie są wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje poniższego wyposażenia lub równoważnego:

Gres w kolorze prime light grey półpolerowany 60x60 – ilości wskazane w przedmiarze

- Płytki gresowe półpolerowane o wymiarze 60x60 cm i grubości 10mm,
- kolor jasno szary, (prime light grey),
 - do wewnątrz i na zewnątrz,
 - mrozoodporne,
 - płytka rektyfikowana, czyli mechanicznie przycięta do jednego wymiaru,
 - z wyglądu imitująca kamień/marmur,
 - klasa ścieralności 3

Płytki gresowe szklwione o wymiarach 14,8 cm x 59,8 cm i grubości 1,1 cm – ilości wskazane w przedmiarze

- Płytki gresowe szklwione o wymiarach 14,8 cm x 59,8 cm i grubości 1,1 cm,
- kolor szary (Aspen grey),
 - z wyglądu imitująca drewno,
 - do wewnątrz i na zewnątrz,,
 - antypoślizgowość – R10,
 - mrozoodporne,
 - płytka rektyfikowana, czyli mechanicznie przycięta do jednego wymiaru,
 - klasa ścieralności 5,

Płytki gresowe o wymiarze 29,7x59,7cm w kolorze jasnoszarym – ilości wskazane w przedmiarze

Płytki gresowe o wymiarze 29,7x59,7cm

- kolor jasnoszary
- do wewnątrz i na zewnątrz,
- mrozoodporne,
- płytka rektyfikowana, czyli mechanicznie przycięta do jednego wymiaru,

- klasa ścieralności 4
- antypoślizgowość R11 / A+B+C
- powierzchnia matowa
- z wyglądu przypomina cement / beton

PISUAR - 3 szt.

Pisuar wykonany z wysokiej jakości, lśniącej ceramiki

- doprowadzenie wody jest z góry zbiornika,
- odpływ wody poziomy,
- głębokość – 29,5 cm,
- szerokość – 34 cm,
- wysokość – 56,5 cm
- zestaw montażowy w komplecie,
- kolor biały,
- waga netto – ok. 10 kg

Syfon pisuarowy pionowy - 3 szt.

- Syfon pisuarowy z pionową rurą odpływową fi 50 mm,
- z uszczelką do podłączenia pisuaru,
- wymiary 242 x 122 mm i głębokość 73 mm

Zawór spłukujący pisuarowy - 3 szt.

Zawór spłukujący pisuarowy,

- sposób montażu - dwuotworowy,
- czas spłukiwania fabrycznie nastawiony – 6,55 s
- klasa przepływu – Z
- kolor chrom,

Stelaż podtynkowy - 3 szt.

Stelaż podtynkowy instalacyjny do suchej zabudowy (karton gips)

- montaż wiszącej miski wc o rozstawie śrub mocujących 180 mm lub 230 mm
- Regulowane nogi kotwiące z hamulcem w zakresie 0-200 mm
- Mechanizm przesuwny uchwytu odpływu o ośmiu położeniach w zakresie 0-93 mm
- Zestaw do mocowania wspornika z przejściówką DG 1/2 " do desek z funkcją bidetu
- Materiał konstrukcji nośnej: metal malowany proszkowo
- Głębokość montażu regulowana od 20-95 mm
- Pokrywa otworu serwisowego upraszcza montaż i zapobiega przenikaniu wilgoci oraz zanieczyszczeń
- Objętość wody w zbiorniku 9 l
- Funkcjonalny zakres ciśnienia wody 0,05 – 0,8 MPa
- Rezerwa higieniczna 3
- Głębokość konstrukcji 125mm
- Test wytrzymałości 400 kg
- Podwójne spłukiwanie, niezależnie regulowane z rezerwą higieniczną

MISKA WC + deska wolno opadająca - 3 szt.

Deska sedesowa ceramiczna zawieszana

- kształt zaokrąglona,
- kolor biały
- głębokość – 52,5 cm
- odpływ wody – poziomy,
- splukiwanie – 3/5L
- szerokość – 35,5 cm
- wysokość – 21,5 cm
- rodzaj kołnierza –bezkolnierzowa
- deska sedesowa biała, wykonana z duroplastu

Przycisk sterujący biały/chrom-połysk - 3 szt.

Przycisk sterujący spłuczki podtynkowej WC

- kolor – płytka biała / przycisk chrom połysk
- wykonany z ABS-u
- splukiwanie – 3L / 6L
- wymiary (szerokość x wysokość x głębokość) - 247 x 165 x 15 mm

Mata pod miskę wiszącą pasująca do stelaża i miski sedesowej - 3 szt.

UMYWALKA 60 Z OTWOREM - 3 szt.

Umywalka ceramiczna podwieszana

- kolor biała
- z przelewem
- montaż z półpostumentem
- szerokość 60 cm
- długość – 48,5 cm
- wysokość – 19 cm
- z otworem na baterię

Półpostument - 3 szt.

Półpostument ceramiczny, biały pasujący do umywalki

Bateria umywalkowa stojąca, chrom - 3 szt.

Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa

- kolor chrom-połysk
- montaż jednootworowy
- wymiary – 165 x 130 mm
- średnica zewnętrzna otworu fi 48 mm
- wysokość od podstawy do wylewki 95 mm
- rodzaj wylewki stała
- regulator ceramiczny
- automatyczny korek spustowy G1¼
- przyłącza elastyczne G3/8 – M10x1
- regulator strumienia M24x1

Syfon umywalkowy sitko nierdzewne

Syfon umywalkowy z sitkiem nierdzewnym,

- syfon 58 mm,
- przepływ – 57 L/mi
- atest termiczny – 95 stopni C

- kolor biały

Grzejnik 115/55 szary mat - 2 szt.

Grzejnik łazienkowy pionowy

- materiał – stal niskowęglowa , niestopowa
- wymiary (wysokość x szerokość x głębokość) – 1165 x 535 x 88 mm
- kolor - szary mat
- MOC 75/65/20°C (W) 574

PRZEGRODA PISUAROWA– 1 szt.

Przegroda ścienna międzypisuarowa ceramiczna

- z zestawem montażowym,
- kolor biały
- orientacyjne wymiary (wysokość x głębokość x szerokość) – 70 x 40 x 10 cm

2) czy w zakres wyceny ma wejść wyposażenie widoczne na wizualizacji, np. suszarki?

Odpowiedź:

Wykonawca zdemontuje istniejące i po wykonaniu prac objętych zamówieniem zamontuje je we własnym zakresie, tak aby nie uległy uszkodzeniu.

3) czy w zakres nie wchodzi remont sufitów i wymiana opraw oświetleniowych?

Odpowiedź:

W zakres prac nie wchodzi wymiana sufitów. Należy odmalować metalowy ruszt i wymienić uszkodzone lub zabrudzone kasetony. Kasetony są w posiadaniu Zamawiającego. Oprawy oświetleniowe zostają te same.

4) czy Zamawiający zdemontuje całe istniejące wyposażenie, tj. kabiny systemowe, suszarki, itp?

Odpowiedź:

Demontaż istniejącego wyposażenia tj.: kabin systemowych, suszarek itp., oraz ich ponowny montaż bez uszkodzeń jest po stronie Wykonawcy.

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Kołobrzegu
Jacek Bańskiak

