


SZAFKA PPD Kasy basenowe

1F: L1, N: 230V, 50Hz



NR OBWODU	1	2	3	2'
NAZWA OBWODU	Rozdzielnia elektryczna	lampka sygnalizacyjna, przełącznik	gniazdo	lin kontroler we nr 1
TYP KABLA	YDY 3x2,5 mm2	LgY 2,5 mm2	LgY 2,5mm2	LgY 0,75 mm2

Q1: JS-25A/2
F1: CLS-B6
F2: CKN6-10/1N/B/003
GN1: Z-SD230-B5
LK1: LAN KONTROLER

INWESTOR:	ADRES:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Milenium w Kolobrzegu	ul. Łopuckiego 38, 78-100 Kolobrzeg
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	HALA MILENIUM ul. ppor. Edmunda Łopuckiego 38, 78-100 Kolobrzeg
PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIENI:
INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE	PODPIS:
mgr inż. Wojciech Gonet	WKP/0184/PWOT/10
OPRACOWANIE:	
SPRAWDZIŁ:	
mgr inż. Roman Fryka	DTT-TU/0228/102/U
BRANŻA:	STADIUM:
INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE	PROJEKT WYKONAWCZY
	DATA: luty 2018
	SKALA:
TYTUŁ RYSUNKU:	NR RYSUNKU:
Schemat połączeń elektrycznych punktu PPD Kasy basenowe	R-14

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
NESST
TELEKOMUNIKACJA
Zachłaza 4
60-185 Skórzewo