


SZAFA PPD Ochrona

1F: L1, N; 230V, 50Hz



NR OBWODU	1	2	3	4	5	2'
NAZWA OBWODU	Rozdzielnia elektryczna	lampa sygnalizacyjna, przekaźnik	gniazdo	listwa zasilająca	PEL	lan kontroler we nr 1
TYP KABLA	YDY 3x2,5 mm2	LgY 2,5 mm2	LgY 2,5mm2	LgY 2,5mm2	YDY 3x2,5 mm2	

Q1: IS-25A/2
F1: CLS6-B6
F2: CKN6-10/1N/B/003
F3: CLS6-B16
F4: CKN6-10/1N/B/003
F5: CKN6-10/1N/B/003
GN1: Z-SD230-5S
LK1: LAN KONTROLER

INWESTOR:	Między Ośrodek Sportu i Rekreacji Milenium w Kobierzegu		ADRES:	ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kobierzeg	
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	HALA MILENIUM ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 38, 78-100 Kobierzeg				
PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:		JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	
INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE				NEST TELEKOMUNIKACJA Zacisza 4 60-185 Skórzewo	
mgr inż. Wojciech Gonet	WKP0184/PWOT/10				
OPRACOWANIE:					
SPRAWDZIŁ:					
mgr inż. Roman Fryka	DTT-TU0228/102/U	DATA:		SIOŁAŁ:	
BRANŻA:	INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE	PROJEKT WYKONAWCZY	luty 2018		
TYTUŁ RYSUNKU:			NR RYSUNKU:		
Schemat połączeń elektrycznych punktu PPD Ochrona			R-12		